Опросный лист для ультразвуковых расходомеров T150 (2WR7)

	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16
код заказа:	**2**	**W**	**R**	**7**			**D**	**-**	**8**	**F**			**C**	**-**	**0**	**Z**	**M**	**5**

Расходомер

Номинальный расход по EN1434	максимальный/ минимальный расход	Длинна расходомера	Номинальное давление (ATM)	Вид присоединения G-резьба DN-фланец		
qp = **0,6** м³/час	qs = 1,2 м³/час qi=6 л/час	110 мм	PN 16	G ¾"	0	5
			PN 25		0	6
		190 мм	PN 16	G 1"	0	7
			PN 25	DN 20	0	8
				G 1"	0	9
qp = **1,5** м³/час	qs = 3 м³/час qi=15 л/час	110 мм	PN 16	G ¾"	2	1
			PN 25		2	2
		190 мм	PN 16	G 1"	2	3
			PN 25	DN 20	2	4
				G 1"	2	5
		130 мм	PN 16	G 1"	2	6
qp = **2,5** м³/час	qs = 5 м³/час qi=25 л/час	130 мм	PN 16	G 1"	3	6
			PN 25	G 1"	3	7
		190 мм	PN 16	G 1"	3	8
			PN 25	DN 20	3	9
				G 1"	4	0
qp =**3,5 м³/час**	qs = 7 м³/час qi=35 л/час	260 мм	PN 16	G 1¼"	4	5
			PN 25	DN 25	4	6
				G 1¼"	4	7
qp = **6** м³/час	qs = 12 м³/час qi=60 л/час	260 мм	PN 16	G 1¼"	5	0
			PN 25	DN 25	5	2
qp = **10** м³/час	qs = 20 м³/час 'qi=100 л/час	300 мм	PN 16	G 2"	6	0
			PN 25	DN 40	6	1
qp = 15 м³/час	qs = 30 м³/час qi=150 л/час	270 мм	PN 25	DN 50	6	5
qp = **25** м³/час	qs = 50 м³/час 'qi=250 л/час	300 мм	PN 25	DN 65	7	0
qp = **40** м³/час	qs= 80 м³/час qi=400 л/час	300 мм	PN 25	DN 80	7	4
qp = **60** м³/час	qs= 120 м³/час qi=600 л/час	360 мм	PN 16	DN 100	8	2
			PN 25		8	3

Конструкция вычислителя

Конструкция	Макс. Температура носителя	Длинна контрольного кабеля (м)	
Слитно с расходомером	до 90 °C	0,3	A
Отделяемо от расходомера	выше 90 °C	1,5	C
		3,0	D

Источник питания

Без источника питания (Например для Авиа доставки)	0
Литиевая батарея на 5 лет (тип "AA")	B
Литиевая батарея на 5 лет (тип "C") **	C
Литиевая батарея на 9 лет (тип "C") **	2

Импульсный выход

С биполярным импульсным выходом с вычислителя, длинна кабеля 2 м;	C

Логотип

Логотип Landis+Gyr	0

Шильдик

Россия	Z+ATG (специальные символы)	Z

**: В случае Авиаперевозки литиевые батареи тип "C" должны поставляться раздельно

Параметры импульсного выхода

Параметры импульсов в соответствии с таблицой по умолчанию	M

Метрология

Поверенный для России класс точности 2 (с клеймом в паспорте)	5

Особые метрологические исполнения

Добавляется к модулю заказа

MLFB условия	**ATG**	**Варианты дополнительных работ**
digit 14 is **Z**	P2A	Шильдик для Теплоком Россия
digit 14 is **Z**	P7B	Шильдик для Россия
digit 16 is 9	R3P	Протокол испытаний в бумаге для России класс 2

Комментарии:

MLFB : Спецификация при стандартном функционале

ATG* : Дополнительные символы для специальных версий программного обеспечения.

Любые дополнительные требования должны быть уточнены у представителя Landis+Gyr до размещения заказа

Email: info.rus@landisgyr.com